УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 176
«Детский сад
комбинированного вида»
_____ Л.А. Биктагирова
«28» мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 427

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 «Детский сад комбинированного вида»

г. Кемерово

(объекта социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида"***
1.2. Адрес объекта: ***650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, ***1162,1 м²***
- часть здания _____-____ этажей (или на _____-_____ этаже), _____-____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ***4731,31 м²***
1.4. Год постройки здания ***1979 год,***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – с 09.07.2018 г. по 31.07.2018 г., капитального – не планируется..***

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида "***

краткое наименование: ***МБДОУ №176 «Детский сад комбинированного вида "***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)l: ***650002, город Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ***муниципальная***
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная***
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): ***Управление образования администрации города Кемерово***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ***650000, город Кемерово, пр. Советский, 54***

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*: ***образование***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста***

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): ***на объекте***

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети,* взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***не предусмотрено***

2.6 Плановая мощность: ***посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170 человек***

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

*Со стороны пр. Шахтеров - **автобус** № 82, 182, 179, 127, 56, 58; **маршрутное такси** № 23 т, 40т, 10т, 31т, 82т,, 127т, 30т; **троллейбус** № 12; **трамвай** № 10.*

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *от 230 до 450 м*

3.2.2 время движения (пешком) *4-6 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****

п \п		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности МБДОУ № 176:
Основные структурно-функциональные зоны МБДОУ № 176 условно доступны для инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	Нуждаются в индивидуальных решениях с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _*до особых указаний, при наличии финансирования.*
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» мая 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 176
_____Биктагирова Л.А.
«28» мая 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида"***
1.2. Адрес объекта: ***650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, ***1328,3 м²***
- часть здания _____-____ этажей (или на ____-_____ этаже), _____-____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ***4731,31 м²***
1.4. Год постройки здания ***1979 год,***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – с 09.07.2018 г. по 31.07.2018 г., капитального – не планируется..***

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида "***

краткое наименование: ***МБДОУ №176 «Детский сад комбинированного вида "***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)l: ***650002, город Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ***муниципальная***
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная***
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): ***Управление образования администрации города Кемерово***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ***650000, город Кемерово, пр. Советский, 54***

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*: ***образование***
2.2 Виды оказываемых услуг: ***реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста***
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): ***на объекте***

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети,* взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет***
2.6 Плановая мощность: ***посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170 человек***
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
*Со стороны пр. Шахтеров - **автобус** № 82, 182, 179, 127, 56, 58; **маршрутное такси** № 23 т, 40т, 10т, 31т, 82т,, 127т, 30т; **троллейбус** № 12; **трамвай** № 10.*
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *от 230 до 450 м*
3.2.2 время движения (пешком) *4-6 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016 (СП 35-101-2001)

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	Нуждаются в индивидуальных решениях с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 176
_____Л.А.Биктагирова
«28» мая 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №____

«28» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида"***
1.2. Адрес объекта: ***650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, ***1328,3 м²***
- часть здания _____-____ этажей (или на ____-_____ этаже), _____-____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ***4731,31 м²***
1.4. Год постройки здания ***1979 год,***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего – с 09.07.2018 г. по 31.07.2018 г., капитального – не планируется..***
1.6. наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176 "Детский сад комбинированного вида "***
краткое наименование: ***МБДОУ №176 «Детский сад комбинированного вида "***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)l: ***650002, город Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70***

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*: ***образование***
2.2 Виды оказываемых услуг: ***реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста***
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): ***на объекте***
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети,* взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет***
2.6 Плановая мощность: ***посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170 человек***
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Со стороны пр. Шахтеров - ***автобус*** *№ 82, 182, 179, 127, 56, 58;* ***маршрутное такси*** *№ 23 т, 40т, 10т, 31т, 82т,, 127т, 30т;* ***троллейбус*** *№ 12;* ***трамвай*** *№ 10.*

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *от 230 до 450 м*
3.2.2 время движения (пешком) *4-6 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1, 2, 3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	13, 14, 15, 16, 17, 18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4	19, 20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	21, 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	7	5, 23,24
7	Пути движения	ДУ	6	

	к объекту (от остановки транспорта)			

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Основные структурно-функциональные зоны МБДОУ № 176 условно доступны для инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __*до особых указаний, при наличии финансирования* _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 176 на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ МБДОУ № 176 на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы МБДОУ № 176 заведующая Биктагирова Л.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Колыхалова Л.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
старший воспитатель Полянская И.С. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №176
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	Отсутствуют тактильные средства информирования	С	Установка тактильных средств информирования	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Установка тактильных средств покрытия пешеходных путей	ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-			
1.4	Пандус (наружный)	нет			-			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	все	Не предусмотрена	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		2, 5	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН, отсутствуют места отдыха	все	Установка информационных средств	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	1	1, 2, 3, 4, 5	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 176
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6				
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	К		индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7, 8				
2.4	Дверь (входная)	есть		8, 9, 10	- Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К, С	Приведение в соответствие с требованиями	ремонт
2.5	Тамбур	есть		11, 12	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			-не приспособлен вход для МГН	все	Приведение в соответствие с требованиями	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	2	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №176
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14	- Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении менее 1,5 м -Отсутствуют звуковые информатороы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	К С Г	Установка звуковых информаторов, таксофонов	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		15	Ширина марша менее 1,35 м	все	невозможно	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				все		индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О	невозможно	индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		16	- Отсутствуют двери обеспечивающие задержку автоматического закрывания	К	Установка доводчиков на дверях, противоударных полос	ремонт

					продолжительностью не менее 5 сек -Отсутствуют противоударные полосы			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		17	по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время	все	невозможно	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		18	Отсутсвуют выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола	все	Запрещено в ДОУ	невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	3	13, 14, 15, 16, 17, 18	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №176
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19	- отсутствует специально выделенное помещение для МГН -отсутствует дублирование информирующих обозначений рельефными знаками - Выключатели и розетки расположены на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	Организация помещений для МГН	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		20	- отсутствует дублирование информирующих обозначений рельефными знаками - Выключатели и розетки расположены на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	Организация помещений для МГН	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		19, 20	- отсутствует специально выделенное помещение для МГН	все	Организация помещений для МГН	Ремонт, индии

					отсутствует дублирование информирующих обозначений рельефными знаками			вдуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)	ДУ	4	19, 20	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №195
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21 22	Информационный знак не дублирован рельефными знаками Отсутствие универсальной кабины Отсутствуют проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных	все	Установка универсальной кабины	ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий МГН Отсутствие поручней, штанг, розеток на высоте 0,8 м от уровня пола Отсутствие двусторонней связи с диспетчером или дежурным, кнопки звонка (в дежурную комнату), аварийного освещения Отсутствие дублирования информации рельефными знаками	все	Приведение в соответствие с требованиями	ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	5	21, 22	Ремонт индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №176
«Детский сад комбинированного вида»,
Адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46/1, т.:8(3842) 64-31-70

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		23	Отсутствует визуальная информация, расположенная на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	все	Обеспечение визуальными средствами информирования в соответствии с требованиями	Инди видуа льное решен ие с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации об ассортименте предоставляемых услуг	К О С У	Обеспечение акустическими средствами информирования в соответствии с требованиями	Инди видуа льное решен ие с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильная система информирования об опасности для инвалидов	С	Обеспечение тактильными средствами информирования в соответствии с требованиями	Инди видуа льное решен ие с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		24	Отсутствуют комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов	все	Установка комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов	Инди видуа льное решен ие с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	7	5,23, 24	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____